JMK 126250/2013

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

KÚ Jm kraje
Ing. Lucie Beránková
Žerotínovo nám.3/5
601 82 Brno

Váš dopis značky / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje / linka	Místo a datum:
S-JMK 119910/2013 OŽP/Ber//23.10.2013	ČIŽP/47/ŘI/1317750 002/13/BLV	Ing.Vápeník/200	Brno, 4.11.2013

Objekt G1, CTPark Brno III

Dne 24.10.2013 jsme obdrželi k vyjádření oznámení záměru **Objekt G1, CTPark Brno III** posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Po prověření předaného oznámení ČIŽP OI Brno sděluje k realizaci výše uvedeného záměru **Objekt G1, CTPark Brno III** z hlediska ochrany životního prostředí následující :

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší :
Předmětem záměru je výstavba nové skladově-distribuční haly G1 v prostorách průmyslové zóny Černovická terasa v části CTPark Brno III o podlahové ploše cca 95 000 m^2 a výšce cca 16 m, která bude sloužit ke skladování a distribuci široké škály spotřebního zboží. Kapacita skladu je plánována na pojmutí cca 47 000 t skladovaného zboží, přičemž se očekává, že roční obrat bude až cca 190 000 t. Pro vytápění objektu bude využito dálkového horkovodu.
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti, z hlediska ochrany ovzduší nemáme připomínky.

Vyjádření z hlediska ochrany vod :
V dokumentaci je uvedeno, že srážková voda bude v dešťové kanalizaci zadržována a postupně zasakována (předpokládá se cca 60% objemu) v podzemních nádržích umístěných pod zpevněnými plochami areálu. Přebytky vod budou přes přepad odvedeny do městské jednotné kanalizace společnosti BVK (severní část) a do stávající dešťové kanalizace DN 800 s odtokem do Ivanovického potoka (jižní část).
V souladu s koncepcí přírodně blízkého hospodaření s dešťovými vodami ČIŽP doporučuje srážkové vody přednostně zasakovat. Pokud není možné zasakovat veškeré srážkové vody, až zbylý podíl těchto vod akumulovat, případně přepad odvádět do dešťové kanalizace. Odvádění dešťových vod jednotnou kanalizací je nejméně vhodným řešením.

Otisk razítka

Jindřich Mikeš

Ing. Jindřich Mikeš
ředitel

Rozdělovník : 1x ČIŽP OI Brno